



Подсистема добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ)



ВЕРИФИКАТ № 5

Верификационный центр: 000 «Центр технической экспертизы», 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б, пом. 3112Б, тел. +79031819770, verificationcenter@yandex.ru.

Заявитель: : 000 "Роял Термо РУС", 601021, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, дом № 1
Телефон 8 (495) 777 19 67 E-mail info@royal-thermo.ru

Изготовитель: Изготовителем является заявитель

Продукция: секционные алюминиевые радиаторы отопления Dreamliner 500, Indigo 500

Указанная в настоящем верификате продукция прошла процедуру верификации и соответствует требованиям документов СДОС НОСТРОЙ и ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия».

Верификат выдан на основании решения Экспертного совета Комитета систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол заседания от 27.04.2017 г.

№ 2) и с учетом протокола испытаний испытательного центра «Сантехоборудование» ОАО «НИИсантехники»

№ 1535-МХ07-16, 1536-МХ07-16. Срок действия верификата с 23.05.2017 г. (дата выдачи) по 23.05.2018 г. включительно.

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Заявлено	Допуски/ результаты испытаний	Требование ГОСТ 31311-2005
Номинальный тепловой поток (теплоотдача)		Допустимое отклонение - 4% + 5%	Пункт 5.4 –
Dreamliner 500	175 Вт	168 Вт	соответствует
Indigo 500	192 Вт	185 Вт	соответствует
Прочность и герметичность	Рраб - 2,0 МПа	Рисп – не менее 1,5 Рраб	Пункты 5.2, 8.4 –
Dreamliner 500	2,0 МПа	4,5 МПа	соответствует
Indigo 500	2,0 МПа	4,5 МПа	соответствует
Статическая прочность	Рраб - 2,0 МПа	Рисп – не менее 2,5 Рраб	Пункты 5.3, 8.5 –
Dreamliner 500	2,0 МПа	7,0 МПа	соответствует
Indigo 500	2,0 МПа	7,2 МПа	соответствует
Масса			Подпункт 5.1, 7.3 –
Dreamliner 500	7,86 кг	7,86 кг	соответствует
Indigo 500	8,1 кг	8,1 кг	соответствует

Подлинность верификата и достоверность указанных в нем показателей верифицированной продукции могут быть проверены на сайте: <http://verificationcenter.ru/>.



Директор верификационного центра

Н.П. Крапивин